



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
strukturfondi un
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

ATBILDES UZ UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM

PAR ATKLĀTA KONKURSA „BŪVDARBU VEIKŠANA ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS ĒKĀ BRĪVĪBAS GATVĒ 333, RĪGĀ” IDENTIFIKĀCIJAS NR. LSPA-2018/4 NOLIKUMU

2018. gada 9. oktobrī no ieinteresētā pretendenta SIA “SUN INVEST” tika saņemti jautājumi Saistībā ar saules kolektoru sistēmu, kuru paredzēts uzstādīt uz LSPA ēkas projekta ietvaros:

1. Saskaņā ar esošo projektu saules kolektoru izvietošana paredzēta uz ēkas ZA plaknes jumta. Lai saules kolektoru sistēma sasniegtu maksimālu efektivitāti, saules kolektoru plaknei jābūt pavērstai uz dienvidu pusi - šajā gadījumā uz jumta plaknes, kas vērsta uz Brīvības gatves pusi.

Atbilde: *Saules kolektoru novietojumu uz ēkas šajā gadījumā ierobežo normatīvo aktu prasības, kuras nepieļauj eksponēt šāda tipa iekārtas uz Brīvības gatves pusi.*

2. Ja tiktu mainīta saules kolektoru novietne, būtu jāpārprojektē arī saules kolektoru savienojošā trase.

Atbilde: *Ņemot vērā iepriekšējo atbildi – šī lieta nav saistoša.*

3. Saules kolektoru sistēmā paredzēti 3 boileri, kaut gan šajā gadījumā pilnīgi pietiktu ar 2 boileriem.

Atbilde: *Ņemot vērā Pasūtītāja vajadzības, projekta izstrādātājs sistēmā ir paredzējis 3 boilerus.*

4. Saules kolektoru sistēmas apsaiste ir projektēta, lai tā strādātu ar augstu automatizācijas līmeni, kas ļoti sadārdzina kolektoru sistēmu. Līdzīgu efektu no saules kolektoru sistēmas var panākt, nedaudz vienkāršojot projektēto sistēmu, pielietojot mazāk automatizācijas elementu.

Atbilde: *Ņemot vērā Pasūtītāja vajadzības, projekta izstrādātājs sistēmu ir paredzējis ar augstu automatizācijas pakāpi, lai nodrošinātu iespējami autonomu sistēmas darbību un minimālu cilvēkresursu iesaisti.*

5. Ņemot vērā iepriekš minēto, vai ir iespējams veikt saules kolektoru sadaļas projekta izmaiņas, lai sistēma darbotos ar maksimālu efektivitāti?

Atbilde: *Pasūtītāja ieskatā, nav pamats veikt projektā izmaiņas, jo tajā ir ietverti nepieciešamie risinājumi un tie ir saskaņoti atbildīgajās iestādēs. Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas savienības līdzfinansējuma atbalstu, līdz ar to jebkuras izmaiņas ir saistītas ar neattiecināmo izmaksu risku.*

15.10.2018

Komisijas priekšsēdētājs _____ /Imants Upītis/